



Government of Maharashtra
District Water Testing Laboratory, Latur

Office of the Senior Geologist,
Groundwater Surveys and Development Agency,
Latur-413512

mail:- dliltr24@gmail.com

No.DIST/LAB/GSDA/LTR/CHEM/88/2026

Date:- 31/08/2026

रासायनिक पृथःकरण अहवाल

पाणी नमुना पाठवनाऱ्याचे नाव व पता:- प्रशासन अधिकारी, वर्ल्ड पीस स्कूल, लातूर

पाठवनाऱ्याचे पत्र क्र. व दिनांक- १७/०८/२०२६

स्त्रोताचा स्थळ: वर्ल्ड पीस स्कूल

जिल्हा प्रयोगशाळा संदर्भ क्र. व दिनांक- C/26/342

परीक्षण सुरु केल्याचा दिनांक- २४/०८/२०२६

नमुना घेतल्याचा दिनांक: १७/०८/२०२६


स्त्रोताचा प्रकार- आर ओ

Parameter	PH	TDS	TURBIDITY	TOTAL HARDNESS	ALKALINITY	CHLORIDE	CALCIUM	IRON	NITRATE	FLOURIDE	SULPHATE	Remark
Unit	---	PPM	NTU	Mg/l	Mg/l	Mg/l	Mg/l	Mg/l	Mg/l	Mg/l	Mg/l	---
Analysis Report	7.46	326	0.26	84	92	45	16	0.20	25.10	0.56	50.15	Fit (पिंपल योग्य)
Maximum Permissible Limit(BIS-1510500-2012)	8.5	2000	5.0	600	600	1000	200	1.00	45.00	1.5	400.00	---


NOTE:- 1) This Analysis Report Which Was Sample Provided By: प्रशासन अधिकारी, वर्ल्ड पीस स्कूल, लातूर

2) The Quality Of Water Is Dynamic. Therefore, It Is Advised To Test The Sample At Regular Intervals.

3) As Per the analysis of this sample, the water is Fit for Drinking.



Chemist
Dist Lab, Latur


Senior Geologist
G.S.D.A, Latur



Government of Maharashtra

District Water Testing Laboratory, Latur

Office of the Senior Geologist,
Groundwater Surveys and Development Agency
Latur-413512


Email :dliltr24@gmail.com


No.DIST/LAB/GSDA/LTR/BACT/ ४४ /२०२६

Date:- 31/08 / २०२६

अनुजैविक पृथःकरण अहवाल

No	Taluka	Name of Village	Location	Source	Sample Received date	Sample testing date	Lab Ref. No	Total Coliform	E-Coli	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	लातूर	लातूर	वर्ल्ड पीस स्कूल	आर ओ	१७.०८.२०२६	२४.०८.२०२६	B/२६/४२०	0	0	योग्य


अनुजैविक तज्ञ / रसायनी
जिल्हा प्रयोगशाळा,
लातूर


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
भू.स.वि.यं. लातूर

NOTE:- १) प्रशासन अधिकारी, वर्ल्ड पीस स्कूल, लातूर यांच्या मार्फत पाणी नमुना प्राप्त झाला आहे.

२) या प्रयोगशाळेमध्ये फक्त पिण्याच्या पाण्याची तपासणी केली जाते.

३) सदरील पाणी पिण्यास योग्य आहे.